



Wrocław, dnia 22 sierpnia 2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
WR.RZT.070.113.2019.AS**

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1437) - dalej u.z.z.w. oraz w związku z art. 8 ust. 2 i ust. 3 z dnia 27 października 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017., poz. 2180)

postanawiam

zaopiniować **negatywnie** przedłożony przez stronę projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice wraz z załączoną uchwałą nr XI/121/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 11 lipca 2019 r. i wskazać § 3 pkt 3, § 6 ust. 2 i 3, § 18, § 21 ust. 3 projektu regulaminu jako niezgodne z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2019 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęło pismo Burmistrza Siechnic z dnia 16 lipca 2019 r., znak: WK.7001.89.2019.KS, wraz z załączoną uchwałą nr XI/121/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonał analizy przedmiotowego Projektu Regulaminu.

Zgodnie z art. 19 ust. 5 u.z.z.w. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

- 1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- 2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
- 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
- 4) warunki przyłączenia do sieci;
- 5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
- 7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
- 8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
- 9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W § 3 pkt 3 rozdziału 2 „Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody”, Rada Miejska określając podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne, jakie musi spełniać woda, odsyła do Załącznika nr 1 projektu regulaminu. Do projektu regulaminu nie dołączono jednak przywołanego załącznika.

Zapisy § 6 ust. 2 i 3 projektu regulaminu uzależniają podpisanie umowy o dostarczanie wody i odbiór ścieków, od podpisania przez strony protokołów z prób, odbiorów prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci oraz podpisania protokołu montażu wodomierza głównego, a w przypadku ścieków urządzenia pomiarowego. W ocenie organu regulacyjnego kwestia podpisania protokołów powinna być zawarta w części projektu regulaminu regulującej sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza i nie może ona stanowić warunku zawarcia umowy z odbiorcą usług zgodnie z art. 6 ust. 2 u.z.z.w.

Tytuły rozdziału 7 „Warunki techniczne dostarczania wody” oraz rozdziału 8 „Warunki techniczne odprowadzania ścieków” powinny zostać odpowiednio zmienione ze względu na zawartą w nich treść regulującą warunki przyłączenia do sieci, a nie warunki techniczne zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 4 u.z.z.w.

§ 18 projektu regulaminu stanowi o prawie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do uzależnienia podpisania umowy z odbiorcą usług, od podczyszczenia przez niego ścieków przekraczających dopuszczalne parametry. Regulacja ta nie powinna znaleźć się w regulaminie, bowiem obowiązek podczyszczenia ścieków przekraczających dopuszczalne parametry wynika z art. 10 ust. 2 u.z.z.w. i stanowi obowiązek dostawcy ścieków. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 u.z.z.w. ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia powinna zostać określona w umowie.

Przepis § 21 ust. 3 rozdziału 9 „Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych” projektu regulaminu dotyczy powodów nie wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej. Zawiera odesłanie do § 23 ust. 2 projektu regulaminu, którego brak jest w przedstawionym projekcie regulaminu.

Uznając, iż w powyższym zakresie projekt regulaminu narusza przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, organ regulacyjny opiniuje go negatywnie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od doręczenia.

Z upoważnienia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zastępca Dyrektora

Rafał Błaszczyk

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez
Rafał Błaszczyk
Data: 2019.08.22 12:04:05
CEST

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – a/a

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wroclaw@wody.gov.pl